

Gostynin, dnia 10.06.2022 r.

ZP.271.2.16.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: *Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina – Montaż lamp solarnych na terenie miasta Gostynina*

Zamawiający – Gmina Miasta Gostynina informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania:

1. Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupów sześciokątnych zbieżnych przystosowanych montowania na nich paneli fotowoltaicznych?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów sześciokątnych. Słupy stalowe muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie jednego panelu o mocy 320W zamiast dwóch o mocy 160 W?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednego panelu fotowoltaicznego o mocy 320W zamiast dwóch 160W. Panel musi mieć parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

ZATWIERDZAM

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski