

Załącznik doboru opraw dla etapu 1.

L.p.	Gostynin	Opis położenia (ulica)	Nr stacji trafo	klasa oświetleniowa	ilość opraw z podanej sytuacji obliczeniowej	ilość opraw z podanej sytuacji obliczeniowej	AMPERA MINI 5236 16 350mA 18.2W 426592	AMPERA MINI 5102 16 500mA 26.1W 404522	AMPERA MINI 5236 16 500mA 26.1W 426592	AMPERA MINI 5136 16 700mA 36.1W 404592	AMPERA MINI 5238 16 700mA 36.1W 426632	AMPERA MINI 5236 16 850mA 44W 426592	AMPERA MINI 5238 16 850mA 44W 426632	AMPERA MINI 5236 24 700mA 53W 426592	AMPERA MINI 5238 24 700mA 53W 426632	AMPERA MINI 5234 24 850mA 65W 426552	AMPERA MINI 5238 24 900mA 69W 426632	AMPERA MIDI 5098 48LED 700mA 100W	AMPERA MIDI 5237 48 700mA 100W 403912	KAZU 5118-12 LED 700mA 29W 361562	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E27	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E40	Suma opraw odcinka	suma mocy opraw	suma mocy opraw
	OZNACZENIE OPRAW NA RYS.						A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	G1	G2	H1	H2	I	J	K	Z1	Z2	szt.	W	kW
	Moc oprawy (W)						18,2	26,1	26,1	36,1	36,1	44	44	53	53	65	69	100	100	29	35	35	szt.	W	kW
1	Dybanka	S4-107	ME5	8szt.syt.nr20						8													8	289	0,289
2	Bierzewicka	S4-116	ME4	16szt. syt nr11	6sz. syt nr 12			6						16									22	1005	1,005
3	Łąkowa	S4-116						0															0	0	0,000
4	Zielona	S4-116	ME5	7szt.syt.nr146				7															7	183	0,183
5	Ziejkowa	S4-116	ME5	17szt.syt.nr145				17															17	444	0,444
6	Ziejkowa	S4-118	ME5	21szt.syt.nr145				21															21	548	0,548
7	Płocka	S4-1208	ME3	10szt.syt nr97															10				10	1000	1,000
8	Zazamcze	S4-1213	ME5	5szt.syt.nr141	6szt. syt nr139	6		5															11	240	0,240
9	Biernackiego	S4-1213	ME6	5szt syt. Nr74		5																	5	91	0,091
10	Jarmolińskiego	S4-1213	ME5	4szt.syt.nr107				4															4	104	0,104
11	Mikulskiego	S4-1213	ME5	4szt.syt.nr107				4															4	104	0,104
12	Czapskiego	S4-126	ME4	24szt. syt nr15					24														24	866	0,866
13	Płocka	S4-122	ME3	21szt.syt nr97															21				21	2100	2,100
14	Zazamcze	S4-131	ME5	5szt.syt.nr141	1sz. syt nr50			14		1													15	402	0,402
15	Kowalska	S4-132	ME3	6szt.syt nr51												6							6	390	0,390
16	Zamkowa	S4-132	ME3	6szt.syt nr51												6							6	390	0,390
17	Krośniewicka	S4-132	ME5	2szt.syt.nr56				2															2	52	0,052
18	Kościuszkowców	S4-132	ME5	11szt.syt.nr50						11													11	397	0,397

Załącznik doboru opraw dla etapu 1.

L.p.	Gostynin	Opis położenia (ulica)	Nr stacji trafo		ilość opraw z podanej sytuacji obliczeniowej	ilość opraw z podanej sytuacji obliczeniowej	AMPERA MINI 5236 16 350mA 18.2W 426592	AMPERA MINI 5102 16 500mA 26.1W 404522	AMPERA MINI 5236 16 500mA 26.1W 426592	AMPERA MINI 5136 16 700mA 36.1W 404592	AMPERA MINI 5238 16 700mA 36.1W 426632	AMPERA MINI 5236 16 850mA 44W 426592	AMPERA MINI 5238 16 850mA 44W 426632	AMPERA MINI 5236 24 700mA 53W 426592	AMPERA MINI 5238 24 700mA 53W 426632	AMPERA MINI 5234 24 850mA 65W 426552	AMPERA MINI 5238 24 900mA 69W 426632	AMPERA MIDI 5098 48LED 700mA 100W	AMPERA MIDI 5237 48 700mA 100W 403912	KAZU 5118-12 LED 700mA 29W 361562	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E27	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E40	Suma opraw odcinka	suma mocy opraw	suma mocy opraw
	OZNACZENIE OPRAW NA RYS.						A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	G1	G2	H1	H2	I	J	K	Z1	Z2	szt.	W	kW
	Moc oprawy (W)						18,2	26,1	26,1	36,1	36,1	44	44	53	53	65	69	100	100	29	35	35	szt.	W	kW
19	Treli	S4-132	ME5	3szt.syt nr121					3														3	78	0,078
20	Szkolna	S4-132	ME5	4szt.syt.nr15	1szt.syt.nr11					4				1									5	197	0,197
21	Morenowa	S4-1327	ME5	8szt.syt.nr82					8														8	209	0,209
22	Zielona	S4-142	ME5	7szt.syt.nr146					3														3	78	0,078
23	Łąkowa	S4-142	ME5	9szt.syt.nr65					9														9	235	0,235
24	Krasickiego	S4-142	ME5	9szt.syt.nr53					9														9	235	0,235
25	Krośniewicka	S4-601	ME4	24szt. syt nr55										24									24	1272	1,272
26	Kowalska	S4-602	ME3	30szt.syt nr51												30							30	1950	1,950
27	Bierzewicka	S4-821	ME4	16sz. syt nr 11	16sz. syt nr 12				16					16									32	1266	1,266
28	Przemysłowa	S4-821	ME5	15szt.syt.nr104					15														15	392	0,392
29	Płocka	S4-827	ME3	7szt.syt nr97															7				7	700	0,700
30	Sportowa	S4-827	ME5	4szt.syt.nr117					4														4	104	0,104
31	Płocka	S4-827	ME3	11szt.syt nr96															11				11	1100	1,100
32	Zazamcze	S4-832	ME5	15szt.syt.nr141					15														15	392	0,392
33	Makulińskiego	S4-832	ME5	8szt.syt.nr74			8																8	146	0,146
34	Kościuszkowców	S4-916	ME5	30szt.syt.nr49					30														30	783	0,783
	RAZEM	szt.					19	0	192	28	20	0	0	57	0	42	0	0	49	0	0	0	407	17741	17,74