



URZĄD MIASTA GOSTYNINA

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, NIP 971-00-46-080

tel. 24 236 07 10 fax. 24 236 07 12 www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Gostynin, dnia 03.10.2018 r.

K.6324.33.2018

**Biuro Rozwoju i Realizacji
Projektów Budowlanych
"HOL-BUD" sp. z o.o.
ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.09.2018 roku w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulicy Kochanowskiego w Gostyninie do miejskiej kanalizacji deszczowej, uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Gostynina wstępnie uzgadnia realizację w/w inwestycji z następującymi warunkami:

- wody opadowe odprowadzić na dotychczasowych zasadach,
- istniejące studnie uzbrojenia terenu należy dostosować do projektowanych rzędnych,
- w przypadku uszkodzenia kolektora kanalizacji deszczowej w trakcie robót należy przywrócić go do stanu poprzedniego,
- po zakończeniu robót dokonać z udziałem pracowników Urzędu Miasta Gostynina przeglądu drożności kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie objętym w/w inwestycją.

Z up. Burmistrza

inż. Izabela Chmielecka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydz. K a/a

Gostynin, 30.10.2018r.

HOL-BUD sp. z o.o.**ul. Płocka 44a**

Dotyczy: techniczne warunki na przebudowę drogi ul. Kochanowskiego w Gostyninie wraz z budową chodnika i zjazdów

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektu przebudowy drogi miejskiej - ul. Kochanowskiego w Gostyninie wraz z budową chodnika i zjazdów informujemy, że w/w inwestycja obejmuje zaprojektowaną sieć teletechniczną firmy SOFTNET Telekom (dawniej MDI MEDIA).

W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, wykonać prace według poniższych wytycznych:

1. wykonać regulację wysokościową istniejących studni telekomunikacyjnych w celu dostosowania do rzędnych projektowanego układu pieszego chodnika, zjazdu,
2. w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
3. regulację wysokościową istniejących telekomunikacyjnej studni wykonać bez przerw w łączności.
4. po wykonaniu regulacji wysokościowych rzędnych studni spoiny oraz elementy dobudowane muszą być wewnątrz studni otynkowane zaprawą murarską.
5. w przypadku wycinki drzew znajdujących się przy ciągu kanalizacji teletechnicznej, należy zachować szczególną ostrożność ponieważ istnieje możliwość opłotu korzeni drzewa wokół istniejącego ciągu kanalizacji,
6. pod projektowaną drogą, zjazdami drogi, istniejącą kanalizację teletechniczną lub istniejący ciąg kanalizacji (może występować wiele rur kanalizacji teletechnicznej mniejszych od średnicy Ø110mm) zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi grubościennymi typu AROT PS-160mm. Dwudzielne rury osłonowe muszą być zakończone poza krawędzią drogi, zjazdami co najmniej 1mb.
7. przed zasypianiem powiadomić przedstawiciela SOFTNET Telekom.
8. prace należy prowadzić w oparciu o następujące założenia i normy: Prawo Budowlane, Polskie normy.
9. dane dotyczące kanalizacji, kabli światłowodowych zostaną udzielone przez – Pawła Bielińskiego tel. 509-233-940, 24 235 55 77.

UWAGA: *Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Wszelkie prace ziemne (w miejscach zbliżeń, przebudowy i skrzyżowań) mogą być wykonywane po zgłoszeniu z 14-dniowym pisemnym wyprzedzeniem pod nadzorem SOFTNET Telekom.*

SOFTNET Telekom informuje jednocześnie, że sieć telekomunikacyjna jest w fazie ciągłej rozbudowy i rekonfiguracji, tym samym, niezbędne będzie zaktualizowanie warunków technicznych starszych niż 12mcy dotyczących przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W tym celu należy wystąpić o aktualizację warunków technicznych do SOFTNET Telekom. Osoba do kontaktu Paweł Bieliński.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapa sieci SOFTNET Telekom oznaczona kolorem czerwonym

Adres do korespondencji:

SOFTNET Telekom

ul. kard. S. Wyszyńskiego 4; 09-500 Gostynin, tel. 24 235 55 77

SOFTNET TELEKOM

Bielińska sp. j.
ul. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin
tel. 24 235 55 77
NIP 9710672368, REGON 140549677

