

**MDI Media s.c.**  
**ul. Spacerowa 11,**  
**09-500 Gostynin**  
**tel. 24 235-79-39**

**HOL-BUD sp. z o.o.**  
**ul. Płocka 44a**  
**09-500 Gostynin**

Dotyczy: techniczne warunki na remont drogi ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową

*Szanowni Państwo,*

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektu remont drogi ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową w Gostyninie informujemy, że projektowana inwestycja obejmuje sieć teletechniczną eksploatowaną przez MDI MEDIA. W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać regulacje wysokościową istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. wykonać regulację wysokościową istniejących studni SK-1 w celu dostosowania do rzędnych projektowanego układu pieszego chodnika,
2. regulację wysokościową telekomunikacyjnej studni SK-1 wykonać bez przerw w łączności.
3. dane dotyczące kanalizacji i kabli światłowodowych zostaną udzielone przez – Pawła Bielińskiego tel. 509-233-940, 24 235 55 77.
4. po wykonaniu regulacji studni do rzędnych układu chodnika spoiny oraz elementy dobudowane muszą być wewnątrz studni otynkowane zaprawą murarską.
5. po zakończeniu prac zgłosić do MDI MEDIA p. Bieliński Paweł.

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Mapa istniejącej sieci MDI MEDIA [kolor czerwony].

**Adres do korespondencji:**

MDI MEDIA s.c.

ul. Wyszyńskiego 4; 09-500 Gostynin, tel. 24 235 55 77



