

ZP. 271.1.4.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

W treści SIWZ Zamawiający użył następującego postanowienia:

„Dla odcinków ulic nie opisanych w obliczeniach projektowych Zamawiającego należy zastosować moce i typy opraw dobrane analogicznie do występujących w dokumentacji Zamawiającego. W dokumentacji Zamawiającego w określonych lokalizacjach podwyższono moce opraw w stosunku do wyliczeń projektowych co zostało przeprowadzone dla podniesienia poziomów parametrów i podkreślenia roli odcinka drogi w systemie ulic. W tych sytuacjach również należy kierować się analogią do projektu Zamawiającego i zastosować w tożsamych miejscach oprawy wyższej mocy. Przykład to oprawy o mocy zastosowanej na ulicy Płockiej i oprawy takiej samej mocy wokół Rynku.”

- Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie tych sytuacji, które nie zostały opisane w obliczeniach projektowych a należy dla nich zastosować moce i typy opraw dobrane analogicznie do występujących w dokumentacji Zamawiającego. Prosimy również o wskazanie metodologii analogicznego doboru mocy dla opraw, które nie zostały opisane w obliczeniach projektowych.

Odpowiedź

Zamawiający załącza wykaz miejsc wraz z komentarzem opisującym sposób doboru opraw oświetleniowych w miejscach nie opisanych w obliczeniach fotometrycznych. Załączamy 4 tabele z wykazem miejsc i analogicznych sytuacji dla każdego etapu wykonywania prac.

Komentarz w zakresie doboru opraw dla odcinków ulic według tabeli projektowych z podziałem na etapy.

Dla jednoznacznego doboru opraw dla poszczególnych odcinków ulic podano w dodatkowych kolumnach zestawienia projektowego ilości opraw według przyporządkowanej sytuacji obliczeniowej.

Najczęściej nazwa odcinka ulicy jest zbieżna z nazwą w raporcie obliczeń.

W raporcie obliczeń numeracja ma postać kolejnych liczb narastająco po cyfrze 1 oddzielonych kropką. Przykład „1.15 Gostynin_Czapskiego ...”, Liczba 15 oznacza nr sytuacji obliczeniowej zastosowanej dla doboru danej oprawy. W tabeli występują więc tylko oznaczenia liczbowe po kropce od nr 1 do 150. Wydruki raportów obliczeń zawierają dodatkowe sytuacje obliczeniowe dla odcinków ulic Wspólnej, Osiedla Langenfelda oraz osiedla Kilińskiego bez nadanej numeracji lecz identyfikacja z pozycjami tabeli nie budzi wątpliwości.

Dla odcinków ulic, na których nie wykonywano obliczeń (pojedyncze stanowiska słupowe) oraz dla odcinków czy też wybranych stanowisk słupowych, dla których zastosowano moce opraw

inne niż w wyliczeniach (np. dla zróżnicowania ważności drogi, doświetlenia konkretnego miejsca, przejścia dla pieszych, okolicy szkoły itp.) podano sytuacje obliczeniowe dla doboru tych opraw obowiązujące dla tych punktów mimo iż mogą wskazywać na sytuacje z innego obszaru. Wyliczenia fotometryczne doboru opraw Wykonawcy dokonują dla zastosowanych w tabeli projektowej sytuacji obliczeniowej.

Tabele w załączeniu

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, 26.04.2019 r.