



Zasilanie SO - YKXS 5x10 mm²
Zasilanie obwodów:
100 - YKXS 3x4 mm²
200 - YKXS 3x2,5 mm²

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.
Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są
własnością firmy HOL-BUD i nie mogą być bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie
trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane
w umowie.

<div><div><div>IB</div></div><div>BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL-BUD sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05</div></div>		
Nazwa obiektu		
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I URZĄDZENIAMI		
Inwestor		
GMINA MIASTA GOSTYNINA		
Adres inwestycji		
OBREB EWID. GOSTYNIN, JEDNOSTKA EWID. GOSTYNIN UL. 3-GO MAJA, DZIAŁKI NR EWID.3140, 3139/1		
Opracowanie		
inż. Robert Szafrński E/1166/716/20 D/516/716/20		
Projektant		
mgr inż. Roman Pietrzak uprawnienia nr UAN-N-V-147/TO/84		
Temat rysunku		
SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA		
Skala:	Data:	Numer
-----	10 2025	E03