

ZP. 271.1.5.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

oraz

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, 4 i 4a pkt 1 ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informuje o zmianie treści SIWZ, zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 30.09.2020 r. oraz o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu **do dnia 19 października 2020 r. do godz. 10⁰⁰**.

1) Odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

1. Zgodnie z zamieszczonym Projektem Budowlanym Remontu ul. Kościelnej w ramach remontu nawierzchni należy sfrezować istn. nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm i ułożyć geowłókninę PGM-14, geosiatkę szklaną, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm. W związku z tym rzędne projektowane nawierzchni powinny być wyższe o min. 4 cm od rzędnych istniejących. Tymczasem wg Profilu podłużnego rys. nr 2 rzędne projektowane są takie same jak istniejące, a nawet w kilku miejscach rzędna projektowana idzie niżej niż istniejąca. Prosimy o wyjaśnienie tych niezgodności.

ODPOWIEDŹ

Aby uzyskać odpowiednią ilość miejsca na ułożenie PGM-14, warstwy wiążącej 5cm oraz ścieralnej 4cm należy wykonać frezowanie 5cm, rozbiórkę kamienia z poz. 2 przedmiaru branży drogowej oraz z poz. 2 przedmiaru branży sanitarnej.

PYTANIE

2. Zgodnie z SIWZ oraz Opiszem przedmiotu zamówienia wycenę wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji oraz opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót jest tylko pomocniczy. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie nast. pozycji zamieszczonego przedmiaru robót, których nie ma w Projekcie Budowlanym:

- a) Poz. 2 d.1. „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wy. 14 cm w ilości 499,35 m²”. Prosimy o odpowiedź, czy rozebranie w/w kostki wchodzi w zakres niniejszego postępowania? W przypadku konieczności rozbiórki kostki kamiennej prosimy o podanie, gdzie jest ułożona w/w kostka.
- b) Poz. 18 d.3 Przedmiaru robót „Warstwa wyrównawcza istn. konstrukcji drogi o gr. 10 cm na powierzchni 920,70 m²”. Nie ma tej pozycji w zamieszczonym Projekcie Budowlanym.

Prosimy o odpowiedź, czy ułożenie w/w warstwy wyrównawczej wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

- c) *W przypadku konieczności ułożenia w/w warstwy wyrównawczej prosimy o podanie materiału, z jakiego ma ona być wykonana (beton asfaltowy, tłuczeń kamienny?).*

ODPOWIEDŹ

2a. Tak, rozebranie ww. kostki wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Obejmuje to pozostały obszar drogi po rozbiórkach z poz. 2 przedmiaru kanalizacji deszczowej.

2b. Tak, ułożenie warstwy wyrównawczej wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

2c. Tłuczeń kamienny.

PYTANIE

3. *Prosimy o podanie kategorii ruchu KR w/w drogi.*

ODPOWIEDŹ

Kategoria ruchu KR2

PYTANIE

4. *Zamieszczone SST dot. nawierzchni bitumicznych opierają się o stare, nieaktualne normy. Prosimy o zamieszczenie ST dot. warstw nawierzchni bitumicznych zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi.*

ODPOWIEDŹ

Dodano pliki dot. ww. SST z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi w formie załączników.

PYTANIE

5. *Prosimy o zamieszczenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.*

ODPOWIEDŹ

Zamieszczono zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, należy wykonać tylko oznakowanie poziome.

PYTANIE

6. *Prosimy o podanie rodzaju oznakowania poziomego: cienkowarstwowe (wg przedmiaru robót) czy grubowarstwowe (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia) i ew. jaki rodzaj (termoplast, chemoutwardzalne).*

ODPOWIEDŹ

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (wg przedmiaru robót).

PYTANIE

7. *Uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ORANGE POLSKA straciły ważność. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień.*

ODPOWIEDŹ

Uzgodnienia były ważne na czas dokonania zgłoszenia. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa winien zwrócić się do gestorów sieci w imieniu Zamawiającego o aneksowanie uzgodnień.

PYTANIE

8. *Zamawiający w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia w celu spełnienia wymagań odnośnie zdolności zawodowej wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane z ograniczeniami wraz z uprawnieniami drogowymi. Zgodnie z Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zarówno bez ograniczeń jak i z ograniczeniami) nie*

uprawnianją do kierowania robotami drogowymi. Tylko uprawnienia wydane w latach 1994-2003 obejmowały w swoim zakresie roboty drogowe, od 2003r kierować robotami drogowymi mogą tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności inżynierowej drogowej. W postępowaniu j/w występują tylko roboty drogowe i instalacyjne, nie występują roboty związane z budową obiektów i w związku z tym kierownik budowy powinien wykazać się posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności inżynierskiej drogowej. Prosimy o zmianę w/w zapisu SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zgadza się z sugestią Wykonawcy. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń, tzn. posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – *w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – *o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej* (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 t.j.) oraz posiadającego aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- 2) Zamawiający wprowadził ww. zmiany w treści SIWZ oraz załączniku nr 9 do SIWZ;
- 3) W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu **do dnia 19 października 2020 r. do godz. 10⁰⁰**;
- 4) Zamawiający dostosował do wprowadzonych zmian ogłoszenia dotyczące niniejszego zamówienia opublikowane:
 - 1) w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 - 2) na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: <https://gostynin.logintrade.net/>;
 - 3) na stronie internetowej Zamawiającego – <http://www.umgostynin.bip.org.pl/index/index/id/4584>;
 - 4) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zatwierdzam

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski